



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626. Телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 687 40 67

e-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

Регистрационный № *1585-17*

Дата: *15.06.2015*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных исследований

На основании: Заявление № 06.05.5.1585.17 от 06.05.2015г

Заявитель: представительство акционерного общества «Кей Эм Ю Ко, Лтд» (Япония)

тип исследуемого образца: стройматериал

наименование образца: Панель фиброцементная Ceradir V, 14 мм

фирма производитель: KMEW Co.Ltd (Кей Эм Ю Ко, Лтд), Япония

фактический адрес места отбора: г. Москва, Саввинская наб., д.15. Отбор образца произведен представителями Заявителя.

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Нормативная и техническая документация в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299; "Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.1.2612-10

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.;

Протоколы исследований: № 5752 17 от 10.06.2015 г.

Протокол отбора проб и образцов: от 05.05.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что исследованный образец продукции -

Панель фиброцементная Ceradir V, 14 мм, производитель KMEW Co.Ltd (Кей Эм Ю Ко, Лтд), Япония, -

по величине удельной эффективной активности ($A_{эфф}$) природных радионуклидов **соответствует** "Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.1.2612-10 п.5.1.5 (для строительства зданий жилищного и общественного назначения должны применяться строительные материалы и изделия $A_{эфф}$ не более 370 Бк/кг). Техногенного радиоактивного загрязнения по радионуклиду ^{137}Cs **не выявлено**, что соответствует ОСПОРБ 99/2010 п.3.11.3.

Экспертиза проведена экспертом-физиком: Казаровым В.Н.

Гигиеническая оценка проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Результаты исследований распространяются исключительно на исследованный образец и не характеризуют иные образцы идентичной продукции.


Цель выдачи экспертного заключения: по заявлению № 06.05.5.1585.17 от 06.05.2015г

Эксперт-физик отдела ГИИИ



Казаров В.Н.

Заведующий отделом ГИИИ



Румянцева А.И.

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.